

BRUKSANVISNING VATTENBRANDSLÄCKARE CGS

MODELL: WE9CR-A-30
Ver: 260707

Vi tackar för att du valt en brandsläckare från CGS. Våra släckare är utformade med tanke på effektiv släckning och lång livslängd.

Innehåll

Oavsett modell skall följande komponenter vara bipackade i förpackningen:

- 1 st. brandsläckare
- 1 st. upphängningsanordning
- 1 st. slang

Egenkontroll

Vid uppackning av produkten vänligen kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad. Kontrollera att slangen är monterad, om inte, montera slangen. Gör det till en vana att kontrollera tryck och plombering regelbundet.

Bruksområde

Din nya brandsläckare innehåller vatten med tillsats av en frostvätska som ger apparaten brandklass A. A-klassade brandsläckare är avsedda för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyg mm. Vatten är ett rent och miljövänligt släckmedel. Brandsläckaren kan också användas mot bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt.

Släckmedlets funktion

Vattnet har en kylande effekt på branden och hindrar även återantändning.

Så använder du brandsläckaren

- Dra ur säkringen.
- Håll slangen med ett fast grepp och sikta mot lågornas bas.
- Tryck ner handtaget.
- Flytta munstycket fram och tillbaka mot lågorna tills branden är släckt.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på väggen. Om släckaren skall stå utomhus, eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare.

Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren. Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och CGS serviceinstruktioner.

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och CGS serviceinstruktioner. Standard SS 3656 omfattar handbrandsläckares funktionsduglighet, oavsett placering.

Begränsad garanti mot tryckfall

Denna produkt omfattas av en begränsad 5-årig garanti mot tryckfall. Garantiperioden räknas från produktens tillverkningsmånad. Giltigt inköpsbevis måste uppvisas vid garantianspråk.

Garantin gäller endast om originalplomben är intakt och produkten inte har öppnats, efterfyllts, modifierats eller på annat sätt utsatts för ingrepp. Produkten ska ha förvarats och använts under normala, icke-korrosiva förhållanden. Garantin gäller inte vid felaktig användning, felaktig förvaring, yttre skador eller exponering för krävande miljöer.

Om garantivillkoren är uppfyllda och produkten har förlorat trycket under garantiperioden kommer produkten att ersättas med en likvärdig produkt. Denna garanti gäller utöver konsumentens lagstadgade rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter.

CGS WE9CR-A-30

Modell: CGS WE9CR-A-30
Typ: 9 L Vatten, tryckladdad
Brandklass: A
Effektklass: 21A
Vikt: 15,8 kg
Tryck: 12 Bar
Drivgas: Nitrogen N₂
Släckmedel: SUN WA Frost -30
Godkännanden: Svensk Standard SS EN3-7, CE, Wheelmark
Temperaturområde: -30 °C till +60 °C

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast CGS specificerade släckmedel och reservdelar.



För mer information
www.gpbmnordic.se

BRUKSANVISNING VANNSLOKKER

MODELL: WE9CR-A-30
Ver: 260707

CGS.

Vi takker for at du valgte en brannsløkker fra CGS. Våre sløkkere er designet med tanke på effektiv sløkking og lang levetid.

Innhold

Avhengig av modell skal følgende være å finne i forpakningen:

- 1 stk. brannsløkker
- 1 stk. veggbrakett
- 1 stk. slange

Egenkontroll

Ved utpakking av produktet kontroller at manometer pilen står i grønt felt. Kontroller at sikringsplinten er montert og plombert. Kontroller at slangen er montert, dersom ikke, monter slangen. Gjør det til en regel å kontrollere plombering og trykk jevnlig.

Bruksområde

Deres nye CGS-brannsløkker inneholder vann med tilsats av en frostvæske som gir apparatet brannklasse A. A klassede apparater er velegnet til sløkking av branner i en rekke materialer så som tre, papir, og fiberstoffer. Vann er et rent og miljøvennlig sløkkemiddel. Brannsløkkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt.

Vannets virkemåte

Vannet har en kjøleende effekt på brannen og hindrer også gjenantennning.

Handling ved bruk

- Dra ut sikringen.
- Hold slangen med ett fast grep og sikt i underkant av brannen.
- Trykk ned utløser håndtaket.
- Beveg munnstykket frem og tilbake mot flammene inntil brannen er sløkket.

Plassering

Sløkkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom sløkkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannsløkkere. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndsløkkeapparatet. Vedlikehold av håndsløkkere skal utføres etter NS 3910.

I private boliger skal autorisert full service gjennomføres hvert 5 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.

Begrenset garanti mot trykkfall

Dette produktet omfattes av en begrenset 5-års garanti mot trykkfall. Garantiperioden regnes fra produktets produksjonsmåned. For å fremme krav under garantien må gyldig kjøpsbevis fremvises.

Garantien gjelder kun dersom originalplomben er intakt, og produktet ikke har blitt åpnet, etterfylt, modifisert eller på annen måte utsatt for inngrep. Produktet skal ha vært lagret og brukt under normale, ikke-korrosive forhold. Garantien gjelder ikke ved feil bruk, feil lagring, ytre skader eller eksponering for krevende miljøer.

Dersom vilkårene for garantien er oppfylt og produktet har mistet trykket i garantiperioden, vil produktet bli erstattet med et tilsvarende produkt. Denne garantien gjelder i tillegg til forbrukerens lovfestede rettigheter og påvirker ikke disse rettighetene.

CGS WE9CR-A-30

Modell: CGS WE9CR-A-30
Type: 9 L Vann, trykkkladet
Brannklasse: A
Effektklasse: 21A
Vekt: 15,8 kg
Trykk: 12 Bar
Drivgass: Nitrogen N₂
Sløkkemiddel: SUN WA Frost -30
Godkjenninger: Norsk Standard NS-EN3-7, CE, Wheelmark
Temperaturområde: -30 °C til +60 °C

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare CGS spesifisert sløkkemiddel og reservedeler.



For ytterligere informasjon
www.gpbmnordic.no

BRUGSVEJLEDNING VANDSLUKKER

MODEL: WE9CR-A-30

Ver: 260707

CGS

Vi sætter pris på, at du har valgt en brandslukker fra CGS. Vores slukkere er designet til effektiv slukning og lang levetid.

Indeholder

Afhængig af modellen, skal følgende findes i pakken:

- 1 stk. brandslukker
- 1 stk. vægbeslag
- 1 stk. slange

Egenkontrol

Ved udpakning af produktet kontrolleres, at manometer-pilen står i det grønne felt.

Kontroller at sikringsplinten er monteret og plomberet. Kontroller at slangen er monteret. Hvis ikke, monter slangen.

Anvendelsesområder

Din nye CGS-brandslukker indeholder vand med tilsats af frostvæske som giver apparatet brandklasse A. A apparater er egnet til slukning af brande i forskellige materialer, såsom træ, papir, fiber/stofmateriale. Vand er et rent og miljøvenligt slukkemiddel. Brandslukkeren kan også benyttes ved brande i elektriske anlæg op til 1000 Volt.

Vandets virkemåde

Vandet har en kølende effekt på branden og forhindrer også genantænding.

Ved brug af brandslukkeren

- Træk sikringen ud.
- Hold på slangen med et fast greb og sigt i underkanten af branden.
- Tryk håndtaget ned, så brandslukkeren udløses.
- Bevæg mundstykket på slangen frem og tilbage, mod flammerne indtil branden er slukket.

Placering

Brandslukkeren er forsynet med et beslag til montering på en væg. Hvis brandslukkere skal være udendørs, eller i et stærkt forurenet miljø, skal den placeres i et skab beregnet til brandslukkere. Brandslukkeren skal placeres klart synlig og let tilgængeligt.

Eftersyn service og kontrol

I private boliger bør der jævnligt udføres egenkontrol af brandslukkerens funktionsduelighed, manometer og korrekt placering.

Egenkontrol kan udføres løbende mindst en gang årligt jf. DS2320 pkt. 8. Brandslukkeren skal have udført årlig Serviceeftersyn jf. DS2320:2020 pkt. 4, for at opretholde sin funktionsgaranti. Serviceeftersyn udføres af DS2320 Certificeret virksomhed.

Hvert 5. år skal brandslukkeren igennem en periodisk undersøgelse af trykbeholder og armaturer. Denne skal udføres af et DS-certificeret værksted jf. DS2320:2020 pkt. 5. samt CGS serviceinstruktioner.

Begrænset garanti mod tryktab

Dette produkt er omfattet af en begrænset 5-årig garanti mod tryktab. Garantiperioden regnes fra produktets produktionsmåned. Gyldig kvittering skal fremvises ved garantikrav.

Garantien gælder kun, hvis den originale plombering er intakt, og produktet ikke er blevet åbnet, genopfyldt, modificeret eller på anden måde udsat for indgreb. Produktet skal have været opbevaret og anvendt under normale, ikke-korrosive forhold. Garantien gælder ikke ved forkert brug, forkert opbevaring, ydre skader eller eksponering i krævende miljøer.

Hvis garanti betingelserne er opfyldt, og produktet har mistet trykket i garantiperioden, vil produktet blive erstattet med et tilsvarende produkt. Denne garanti gælder ud over forbrugerens lovbestemte rettigheder og påvirker ikke disse rettigheder.

CGS WE9CR-A-30

Model: CGS WE9CR-A-30

Type: 9 L Vand, trykladet

Brandklasse: A

Effektklasse: 21 A

Vægt: 15,8 kg

Tryk: 12 Bar

Drivgas: Nitrogen N₂

Slukkemiddel: SUN WA Frost -30

Godkendelser: Dansk Standard DS EN3-7,

CE, Wheelmark

Driftstemperatur -30 °C til +60 °C

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/serviceværksted. Brug kun CGS specificeret slukkemiddel og reservedele.



For yderligere information
www.gpbmnordic.dk

KÄYTTÖOHJE VESISAMMUTIN

malli: WE9CR-A-30
Ver: 260707

CGS.

Kiitämme, että olet valinnut CGS-sammuttimen. Sammuttimemme tuotesuunnittelussa panostamme ensisijaisesti sammutustehoon ja pitkään käyttöikään.

Sisältö

Mallista riippumatta, seuraavien tarvikkeiden tulee sisältyä pakkaukseen:

- 1 kpl. sammutin
- 1 kpl. teline
- 1 kpl. letku

Tarkistaminen

Kun purat tuotteen pakkauksesta, tarkistathan, että painemittarin nuoli osoittaa vihreää kenttää. Tarkista, että varmuussokka on asennettu ja sinetöity. Varmista, että letku on asennettu, jos ei, asenna letku. Ota tavaksi tarkistaa paine ja sinetti säännöllisesti.

Käyttöalueet

Uusi käsiammuttimesti sisältää puhdasta vettä, johon on lisätty pakkasnestettä ja se on luokiteltu paloluokkaan A. A-luokitellut käsiammuttimet ovat tarkoitettu orgaanisten aineiden, kuten puu, paperi, kangas, jne., sammuttamiseen.

Vesi on puhdas ja ympäristöystävällinen sammutusaine. Käsiammutinta voidaan käyttää myös sähköpaloissa 1000V saakka.

Sammutinaineen toiminta

Vedellä on jäähdyttävä vaikutus tulipaloon ja se estää myös uudelleensyttymistä.

Näin käytät sammutinta

- Vedä sokka ulos.
- Pidä tukevasti letkusta kiinni ja tähtää palon juureen.
- Paina kahva pohjaan.
- Liikuta suutinta palon juureen suunnattuna kunnes palo on sammutettu.

Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos sammutinta säilytetään ulkotilassa tai likaisessa tilassa, on se sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

Huolenpito ja tarkistus

Sammuttimen silmämääräinen tarkistus on käyttäjän vastuulla, esim. käsiammuttimessa on oltava riittävästi painetta. Sammutin tulee tarkistaa käsiammuttinasetuksen mukaisesti määrävälein asennuspaikasta riippuen. Käsiammuttin tulee huoltaa kansallisten määräysten mukaisesti noudattaen CGS-huolto-ohjeita.

Tarkista säännöllisesti, että painemittarin nuoli on vihreällä alueella. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuoltoliikkeessä viiden (5) vuoden välein.

Rajoitettu takuu paineen menetyksen varalta

Tällä tuotteella on rajoitettu 5 vuoden takuu paineen menetystä vastaan. Takuu aika lasketaan tuotteen valmistuskuukaudesta. Takuuvaatimuksen yhteydessä on esitettävä voimassa oleva ostotosite.

Takuu on voimassa vain, jos alkuperäinen sinetti on ehjä eikä tuotetta ole avattu, täytetty uudelleen, muutettu tai muuten käsitelty. Tuotetta on säilytettävä ja käytettävä normaaleissa, syövyttämättömissä olosuhteissa. Takuu ei koske virheellisestä käytöstä, virheellisestä säilytyksestä, ulkoisista vaurioista tai vaativille olosuhteille altistumisesta aiheutuvia vahinkoja.

Jos takuuehdot täyttyvät ja tuote on menettänyt paineensa takuuajana, tuote korvataan vastaavalla tuotteella. Tämä takuu on voimassa kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisäksi eikä rajoita tai vaikuta näihin oikeuksiin.

CGS WE9CR-A-30

Malli: CGS WE9CR-A-30
Tyyppi: 9 L Vesi, paineistettu
Paloluokka: A
Teholuokka: 21A
Paino: 15,8 kg
Paine: 12 Bar
Ponnekaasu: Typpi N₂
Sammutusaine: SUN WA Frost -30
Hyväksynyt: SFS EN3-7, CE, Wheelmark
Toimintalämpötila: -30 °C ... +60 °C

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyneitä ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain CGS:n hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.



Lisätietoja:
www.gpbmnordic.fi